



## WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA

1. Wodomierz w instalacji wodomierzowej należy zabudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody)
2. Dopuszcza się dwie metody lokalizacji wodomierza:
  - a. zestaw wodomierzowy umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury do punktu czerpalnego jest widoczny na całej długości,
  - b. zestaw wodomierzowy umieszczony jest przed punktem czerpalnym wody w odległości nie większej niż 1-2m od tego punktu (w piwnicy).
3. Wodomierz powinien być zamontowany w miejscu suchym, łatwo dostępnym dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
4. Okres ważności legalizacji wodomierza do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości  $q_p < 10 \text{ m}^3/\text{h}$  wynosi 5 lat.
5. Zaleca się, aby ilość bezpowrotnie zużytej wody była opomiarowana jednym dodatkowym wodomierzem.

Fakt zamontowania dodatkowego wodomierza należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta przy ul. Kruczej 10 w Zamościu lub telefonicznie pod numerem tel.–084 638 12 04 w celu sprawdzenia prawidłowości montażu i oplombowania wodomierza.

### Przykładowy schemat instalacji w budynku.

