



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. w Zamościu**

**ul. Krucza 10, 22-400 Zamość**

tel. 084-638-12-00, 084-639-34-76 do -78, 084-638-64-15 do -17, tel./fax. 084-638-54-58

www: pgk.zamosc.pl; e-mail: sekretariat@pgk.zamosc.pl

Zamość, 2010-07-15

Sąd Rejonowy  
w Lublinie  
IX Wydział  
Gospodarczy  
KRS Nr  
0000047813

NIP  
922-000-57-60

REGON  
950242408

Wysokość kapitału  
zakładowego:  
53.679.000 zł

Bank  
PeKaO S.A.  
I O/ZAMOŚĆ  
Konto Nr  
36 1240 2816  
1111 0000 4015  
1915

**Dział ds.  
Zamówień  
Publicznych**

tel. 084-638-12-03,  
-43, -44  
e-mail: dzp@pgk.zamosc.pl

**Zakład  
Wodociągów**

ul. Krucza 10  
tel. 084-638-12-11,  
084-639-27-03,  
994

**Oczyszczalnia  
Ścieków**

Al. 1-go Maja 16  
tel. 084-639-50-64,  
084-639-50-65,

**Zakład  
Oczyszczania  
Miasta**

ul. Męczenników  
Rotundy 2  
tel. 084-616-92-77,  
do -79

**Cmentarz  
Komunalny**

ul. Braterstwa Broni  
tel. 084-639-69-96

Nasz znak: TZ/053/2248/10

W związku z wpływieniem zapytania do Opisu Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących przetargu nieograniczonego na **przebudowę rozdzielni średniego napięcia 15 kV na terenie Zakładu Wodociągów przy ul. Kruczej w Zamościu** (nr postępowania TZ/98/10): Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu wyjaśnia:

**Pytanie:** „Czy Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania zamiast rozdzielnicy SN typu Rotoblok rozdzielnicy SN typu System –6 produkcji Elektro – Spark Sp. z o.o. wyposażoną w rozłączniki w izolacji SF6 i z zachowaniem równoważnych charakterystycznych parametrów technicznych.”

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego typu rozdzielnicy niż założona w projekcie budowlanym.

Z poważaniem

PROKURENT  
Główny Księgowy

mgr Eugeniusz Dzieciuch